

## 各室諸元表

番号	室名称	室面積	天井高	室容積	空調条件(予定)	照明等(予定)
1	A栽培室	10m×4.5m=45㎡	3.2m	145㎡	乾球温度 18~33℃(±2℃)任意設定 相对湿度 40~70%(±10%)任意設定	栽培棚(照明付)
	・前室	4.9m×3.5m=17㎡	2.4m	42㎡		
	・後室	2.9m×3.8m=11㎡	2.4m	26㎡		
	計	73㎡		計 213㎡		
2	B栽培室	2.9m×4.0m=12㎡	2.4m	28㎡	乾球温度 18~33℃(±2℃)任意設定 相对湿度 40~70%(±10%)任意設定	HID×48灯
	・前室	3.8m×3.0m=11㎡	2.4m	27㎡		
	・後室	3.8m×3.0m=11㎡	2.4m	27㎡		
	計	34㎡		計 82㎡		
3	C栽培室	4.9m×3.0m=15㎡	2.4m	36㎡	乾球温度 18~33℃(±2℃)任意設定 相对湿度 40~70%(±10%)任意設定	HID×48灯
4	D育苗/栽培室	4.9m×5.7m=28㎡	3.2m	89㎡	乾球温度 18~33℃(±2℃)任意設定 相对湿度 40~70%(±10%)任意設定	栽培棚(照明付)
5	E栽培室	4.5m×8.5m=38㎡	3.2~5.6m	168㎡	乾球温度 20~30℃(±3℃)任意設定 相对湿度 40~70% 任意設定	LED×16灯
	・準備・収穫室	19㎡	2.4m	46㎡		
	・通路	2.0m×8.5m=17㎡	2.4m	40㎡		
	・前室	= 8㎡	2.4m	19㎡		
計	82㎡					
6	研究居室	9.9m×4.7m=46㎡	2.4m	110㎡		共用
7	実験室	9.9m×4.7m=46㎡	2.4m	110㎡		共用
8	培養室	4.7m×3.6m=17㎡	2.4m	40㎡		共用
9	収穫室	=48㎡	2.4m	115㎡		共用
10	加工室	6.0m×4.4m=26㎡	2.4m	62㎡		共用
11	不活化室	=27㎡	2.4m	64㎡		共用